



Warszawa, 24 maja 2018 r.

PRO.DRP.660.135.2018.147603.18.KD

Ośrodek Sportu i Rekreacji  
m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus  
ul. Sosnkowskiego 3  
02-495 Warszawa

Dotyczy zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia wód opadowych z projektowanej hali sportowej zlokalizowanej przy **ul. Sosnkowskiego 3** na dz. nr ew. 31/2, 31/7, 31/8 z obrębem 2-11-12 w dzielnicy Ursus w Warszawie.

Odpowiadając na pismo, które wpłynęło do Spółki w dniu 05.04.2018 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje, iż nie stawiamy sprzeciwu na zaopatrzenie w wodę ww. obiektu na cele przeciwpożarowe (do wewnętrznego gaszenia) w ilości 10,0 dm<sup>3</sup>/s ze wskazanego istniejącego przyłącza wodociągowego zainwentaryzowanego przez Państwa jako DN 100 po sprawdzeniu jego stanu technicznego oraz dokonaniu obliczeń sprawdzających przepustowość ww. przyłącza. Zwracamy uwagę, iż Spółka nie odpowiada za stan techniczny oraz przepustowość wewnętrznej sieci wodociągowej wybudowanej za wodomierzem głównym przyłącza wodociągowego.

Z uwagi na to, iż Spółka nie posiada dokumentacji powykonawczej wskazanego przez Państwa przyłącza wodociągowego, nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu ewentualnie błędnego wskazania parametrów ww. przyłącza.

Dostawa wody na cele przeciwpożarowe (do zewnętrznego gaszenia) będzie możliwa w ilości 20,0 dm<sup>3</sup>/s z hydrantów na istniejącym przewodzie wodociągowym DN 200 zlokalizowanym wzdłuż drogi dojazdowej po północnej stronie przedmiotowej inwestycji.

KIEROWNICZKA  
DZIAŁU BIZNESOWY I ZARZĄDZANIA  
*Gabriela Podłuska*

**Do wiadomości:**

1. Archiwum III (2441)