

Do Zamawiającego wypłynęły pytania dotyczące prowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego pn. ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZAPLECZA KORTÓW TENISOWYCH O HALĘ SPORTOWĄ DLA ZADANIA PT. "MODERNIZACJA 4 KORTÓW TENISOWYCH"- Warszawa Ursus:

1. Piłkochwyty - jaki zastosować rozstaw słupów. Prosimy również o udostępnienie poglądowego rysunku.

Odp.: Piłkochwyty są zaznaczone na rzucie przyziemia. Należy je zamocować do konstrukcji zadania na linkach stalowych.

2. Czy w wycenie należy uwzględnić zakup i montaż słupków i siatek do gry w tenisa?

Odp.: Tak, należy uwzględnić zakup i montaż słupków i siatek do gry w tenisa.

3. W przedmiarze robót część sanitarna brak kontenera kotłowni. Prosimy o wyjaśnienie, czy wykonawca ma uwzględnić koszt wykonania tego kontenera?

Odp.: Tak. Wykonanie/zakup i dostarczenie leży w gestii wykonawcy.

4. Na planie zagospodarowania terenu widnieje kolizja kabla energetycznego z budynkiem. Prosimy o podanie warunków usunięcia tej kolizji i udostępnienie uzgodnienia z gestorem sieci.

Odp.: Kabel jest elementem sieci wewnętrznej. Przekładka kabla nie wymaga uzgodnienia z Innogy. (wszystkie niezbędne uzgodnienia są po stronie wykonawcy - tak jak z gazem).

5. W przedmiarze robót w części budowlanej wskazano do przesunięcia latarnie w ilości 24 szt. Prosimy o wyjaśnienie jakie to są latarnie – stalowe czy betonowe i jakiej wysokości?

Odp. Błąd literowy. Chodzi o usunięcie 16 (nie 24) słupów: 8 (stalowych na betonowym fundamencie i 8 betonowych). Dołączamy zdjęcia poglądowe (słupy 1, słupy 2, słupy 3).

6. Czy w skład zadania inwestycyjnego wchodzi wykonanie nawierzchni parkingu, chodników i placów – jeżeli tak to prosimy o podanie powierzchni

Odp. Nie było to w zakresie zadania.

7. Prosimy o podanie parametrów (wysokości) Eko Kraty

Odp. Obciążenie do 350t/m2, wymiary, wysokość 4cm, grubość ścianek 4mm, materiał – HDPE, odporny na trudne warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, zmienne temperatury.

8. Trybuny mobilne na 58 miejsc = prosimy o podanie parametrów technicznych (wysokość i kolor siedzisk, materiał siedzisk i pomostów, barierek)

Odp. Trybuny mobilne systemowe:

Siedziska: rozstaw siedzisk: 450-600mm, siedzisko z oparciem (typ krzesła WO-06), kolor (cegłany) pomarańczowy, tworzywo sztuczne – polipropylenu - kopolimeru blokowego, odpornego na wysokie i niskie temperatury.

Stopnie - wykończenie stopni blacha antypoślizgowa ryflowana.

Szerokość wejść >120cm

Wykończenie części metalowych: malowane proszkowo wg palety RAL.

Materiał podestu: płyta antypoślizgowa.

9. Drenaż opaskowy – prosimy o udostępnienie rysunku z przekrojem

Odp: rysunek S1/S2

10. Prosimy o rysunki dotyczące kanalizacji deszczowej (profile) i uzupełnienie przedmiaru robót o studzienki drenarskie fi 315 i studnie kanalizacji deszczowej

Odp.: rysunki S2/P01 oraz plik KORTY-DRENAŻ

11. Prosimy o podanie parametrów regulatora przepływu do odprowadzenia wód do kanalizacji deszczowej

Odp.: Regulator przepływu nie jest wymagany.