

Warszawa, dnia 04 czerwca 2019 r.

Do zamawiającego wpłynęły zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia na " Budowa hali pneumatycznej wraz z remontem boiska piłkarskiego", znak PN/4/2019:

1. Prosimy o podanie 3 producentów traw piłkarskich, których wyroby spełniają wymagania przetargu. Przeprowadziliśmy analizę rynku, z której wynika, że wymogi przetargu spełniają wyroby tylko jednego producenta. Dystrybutor owego producenta na Polskę uniemożliwia swobodny zakup trawy piłkarskiej, ponieważ, jak twierdzi, współpracuje tylko z kilkoma firmami i nie zamierza poszerzać tego grona. Skutkuje to tym, że wiele firm nie może wziąć udziału w przetargu, ponieważ pozyskanie trawy jest niewykonalne. Stoi to w sprzeczności z zasadami wolnego rynku i zdecydowanie ogranicza ilość uczestników przetargu, a co za tym idzie może zawyżyć wartość składanych ofert.

2. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie poniższych parametrów, które mogą być uznane przez Zamawiającego jako równoważne wariantu B: • wysokość włókna min 60mm max 63mm • ilość pęczków min 8600/m² • ilość włókien min 103.000/m² • waga całkowita min 2700 g/m² • waga włókna min 1570 g/m² • grubość włókna min. 360 mikronów • dtex min 13.000 • wrywanie pęczka po starzeniu min 40 N • typ trawy: monofil • rodzaj trawy: polietylen, trawa tuftowana lub tkana kształt włókna: X lub o przekroju diamentu • wypełnienie: wypełnienie: piasek kwarcowy i EPDM techniczny w ilości zgodnej z kartą techniczną Dokumenty nawierzchni które należy dostarczyć zamawiającemu: a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium akredytowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu tzn. nawierzchnia + wypełnienie, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality i Quality Pro oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com). Producent oferujący sztuczną trawę musi być licencjonowany przez FIFA i wymieniony na oficjalnej stronie internetowej (www.fifa.com) FIFA jako „FIFA Licenses”. Dopuszcza się badanie na wypełnieniu SBR b) Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013. c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań. d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. g) Badanie potwierdzające, że nawierzchnia wraz z wypełnieniem spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2009 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny (z zasypem z EPDM).

3. Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z art. 23 a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia, a doświadczenie wykonawców wchodzących w skład konsorcjum „sumuje się”, tzn. że Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, w sytuacji gdy jeden z członków konsorcjum wykaże się realizacją 2 zadań w zakresie wykonania/installacji powłok pneumatycznych o konstrukcji nad boiskiem o powierzchni min. niż 1500 m², a drugi posiada doświadczenie w zakresie wykonania boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy na powierzchni

min. 1500 m² zgodnie z wymaganiami SIWZ. W celu uzyskania pewności, że prace będą realizować firmy mające doświadczenie w danym zakresie, Zamawiający może zastrzec wykonanie kluczowych elementów zadania przez Wykonawcę składającego ofertę w postępowaniu.

4. Odnośnie oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej, Zamawiający wymaga: *badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014*. Prosimy o dopuszczenie jako dokumentu równoważnego deklaracji zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014. W związku z tym, że zamawiający oczekuje przedstawienia *Raportu z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium akredytowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu tzn. nawierzchnia + wypełnienie, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality i Quality Pro oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego, badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 nie jest potrzebne do potwierdzenia parametrów trawy, dlatego deklaracja zgodności jest dokumentem wystarczającym.*

Odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający posiada wiedzę, że przynajmniej kilku producentów spełnia wymagania zawarte w dokumentacji projektowej dla trawy syntetycznej.

Zamawiający nie może podawać na etapie postępowania przetargowego żadnych nazw własnych.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania dotyczące nawierzchni.

Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody na użycie trawy o parametrach przytoczonych przez Wykonawcę w zapytaniu.

Ad. 3. Zamawiający potwierdza prawidłowość interpretacji Wykonawcy o łącznym spełnieniu warunków udziału w zakresie doświadczenia.

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza jako dokumentu równoważnego deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014.