

Warszawa, 30 maja 2019 roku

Do Zamawiającego wpłynęły dwa zapytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia na " Budowa hali pneumatycznej wraz z remontem boiska piłkarskiego", znak PN/4/2019:

1. „Zwracam się z pytaniem do ogłoszenia o zamówieniu publicznym pn: "Budowa hali pneumatycznej wraz z remontem boiska piłkarskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn zadanie pneumatyczne boiska orlik przy Sosnkowskiego 3 wraz z modernizacją boiska".

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie hali dwupowłokowej bez lin stalowych rozwiązaniem 4-powłokowym z wzmocnieniem z lin stalowych.

Proszę o akceptację systemu 4-powłokowego o przekroju:

- membrana nośna PCV o gramaturze 650g/m.kw;
- folia izolacyjna PE; folia izolacyjna PE; folia ochronna PE; - olinowanie (sieć z lin fi 10mm)

System 4-powłokowy zapewnia:

- lepszą izolację termiczną (redukcja współczynnika izolacji termicznej U z wartości 2,7W/m2K do wartości około 2,0W/m2K;
- zabezpieczenie membrany nośnej przed promieniowaniem UV i czynnikami zewnętrznymi (brud, deszcz) i tym samym wydłużenie trwałości głównej membrany nośnej;
- olinowanie zwiększa bezpieczeństwo obiektu, zapobiega przed powstaniem nadmiernych uszkodzeń w poszyciu w sytuacji awarii;

W hali 4-powłokowej folie PE traktowane są jako materiał eksploatacyjny, do wymiany raz na 3-4 sezony.

Po wymianie folii hala posiada pełne walory użytkowe – wygląda jak obiekt nowy. Koszt folii (<2,5zł / m.kw) jest niższy w porównaniu do kosztów mycia i konserwacji zewnętrznego poszycia PCV (jak w poszyciu dwuwarstwowym)."

2. „ Prosimy o usunięcie przez Zamawiającego zapisu iż „ Producent oferujący sztuczną trawę musi być licencjonowany przez FIFA i wymieniony na oficjalnej stronie internetowej FIFA jako „FIFA Licences” Uzasadnienie:

Zamawiający nie powinien żądać od wykonawców przedstawienia przedmiotowego dokumentu, gdyż żądanie to narusza regułę wyrażoną w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Licencja FIFA

dla producenta sztucznej trawy nie odnosi się do jakości oferowanej trawy, a potwierdza jedynie o przynależności do danej organizacji. Przynależność do wskazanej organizacji nie przesądza o jakości oferowanych produktów. Członkostwo nie jest obowiązkowe, a wprowadzenie wymogu takowej przynależności ogranicza w nieuzasadniony sposób krąg potencjalnych dostawców do kilku wybranych firm."

Odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody na powłokę o konstrukcji linowej.

Ad.2. Zamawiający odstępuje od wymogu, aby Producent oferujący sztuczną trawę był licencjonowany przez FIFA i wymieniony na oficjalnej stronie internetowej (www.fifa.com) FIFA jako „FIFA Licenses”.

Jednocześnie podtrzymuje wymóg dostarczenia raportu z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium akredytowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu tzn.

nawierzchnia + wypełnienie, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality i Quality Pro oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com)